

Ministero dell'interno

D.M. 29-12-2005

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2006, n. 26.

**D.M. 29 dicembre 2005 <sup>(1)</sup>.**

**Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2006, n. 26.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

---

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la *legge 13 maggio 1961, n. 469*, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la *legge 26 luglio 1965, n. 966*, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la *legge 7 dicembre 1984, n. 818*, concernente il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli *articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66*, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577*, e successive modificazioni recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37*, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'*art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il *D.M. 8 marzo 1985* del Ministro dell'interno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla *legge 7 dicembre 1984, n. 818*;

Visto il *D.M. 10 marzo 1998* del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il *D.M. 4 maggio 1998* del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Rilevata la necessità di emanare le direttive che devono essere attuate dai titolari delle attività in possesso di nulla osta provvisorio di cui alla *legge 7 dicembre 1984, n. 818*;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'*art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577*, come modificato dall'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200*;

Decreta:

---

### 1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto è emanato in attuazione dell'*art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37*, che demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al *decreto ministeriale 16 febbraio 1982*, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.

---

### 2. Obblighi dei titolari delle attività.

1. I titolari delle attività di cui all'*art. 1* del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli *articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37*, e dagli *articoli 1 e 2 del D.M. 4 maggio 1998* del Ministro dell'interno.

2. In conformità alle indicazioni contenute nell'*allegato I al D.M. 4 maggio 1998* del Ministro dell'interno, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal *D.M. 10 marzo 1998* del Ministro dell'interno. Nell'*allegato A*, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'*allegato II al D.M. 4 maggio 1998* del Ministro dell'interno, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

### 3. Norme transitorie.

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'*art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818*, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'*art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37* che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

---

### 4. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

#### Allegato A

#### **Direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità.**

##### 1. Autorimesse

Le autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al *decreto ministeriale 16 febbraio 1982*, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al *D.M. 1° febbraio 1986* del Ministro dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:

0., limitatamente alla definizione di «box»;

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all'art. 3 della circolare 14 settembre 1961, n. 91) del Ministero dell'interno rispetto ai valori richiesti dal *D.M. 1° febbraio 1986* del Ministro dell'interno, con un minimo di R e REI/EI 30.

## *2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas*

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

*a)* osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare 25 novembre 1969, n. 68 del Ministero dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell'allegato *A*). L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1 dell'allegato al *D.M. 12 aprile 1996* del Ministro dell'interno. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

*b)* osservanza del Titolo VII dell'allegato al *D.M. 12 aprile 1996* del Ministro dell'interno. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.