

Centralina	Quota peli morti a monte (m s.l.m.)	Quota peli morti a valle (m s.l.m.)	Salto nominale (m)	Portata media annua derivabile (l/s)	Portata massima istantanea derivabile (l/s)	Potenza nominale (kW)
Sopra Piazzò	1544,48	1420,75	123,73	7,49	10,40	9,09
Piazzò	1420,75	1280,75	140,00	7,49	10,40	10,28
Foo	1280,75	1087,59	193,16	7,49	10,40	14,18

La potenza nominale complessiva così ricavabile sul salto di 1014,5 metri, ammonta pertanto a 74,5 kW, che vanno ad aggiungersi ai 96,5 kW già previsti dalla concessione vigente, ricavabili dall'utilizzo anche idroelettrico dell'acqua prelevata dalle sorgenti «Morscenzo», «Soverna» e «Foo», sul salto di 351,5 m, compreso tra il serbatoio Foo e la centralina in loc. Bonetti a quota 738 m s.l.m.

La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile e concorrente con quella presentata in data 1 febbraio 2017 dalla BE Bresesti Energie s.r.l. (P.IVA 00939750147), il cui avviso di presentazione è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 5 luglio 2017.

L'ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia di Sondrio, mentre l'ufficio competente per l'assunzione del provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale della stessa Provincia.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, ma compatibili con la sopraccitata domanda di derivazione della società BE Bresesti Energie s.r.l., dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione presso l'ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici dei Comuni di Castione Andevenno e Sondrio (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all'ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Sondrio, 10 ottobre 2017

Il dirigente reggente
Pieramos Cinquini

Comune di Livigno (SO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) relativa alla proposta di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) approvato, relativa al piano delle regole (PDR) al piano dei servizi (PDS) e al documento di piano

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE

Visti:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi;
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.g.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351,
- gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- l'avviso di avvio del procedimento in data 2 agosto 2017 prot. n. 17484;

SI RENDE NOTO

che la proposta, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell'Autorità competente per la VAS emesso in data 5 ottobre 2017 depositato in comune in data 6 ottobre 2017 al prot. generale n. 22315.

Il presente documento deve essere pubblicato sul sito regionale Sivas e all'Albo comunale.

Livigno, 6 ottobre 2017

L'autorità procedente
Bortolo Franzini

Comune di Sondrio

Avviso di deposito piano attuativo dell'ambito di trasformazione AT 2.3 (area ex-ENEL in via Europa / via Nani) in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, adozione ai sensi dell'art. 14.5 della l.r. n. 12/2005 e s.m. e int., adozione ai sensi dell'art. 13.13 della stessa legge della connessa variante per ripermimetrazione in riduzione dell'ambito di trasformazione AT 2.8 (via Germania / via Europa / via Spagna)

Visto il PGT vigente, approvato con d.c.c. del 28 novembre 2014 n. 81;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 29 settembre 2017 n. 58, con la quale è stata adottata la Variante al PGT in oggetto;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI RENDE NOTO

che la sopraccitata deliberazione del Consiglio comunale del 29 settembre 2017 n. 58 ed i relativi elaborati sono depositati presso la sede comunale - P.zza Campello, 1 - in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 18 ottobre 2017 fino al 16 novembre 2017 con il seguente orario:

- nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (Segreteria Comunale);
- nei giorni di sabato e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Polizia Locale).

Nei successivi 30 giorni e precisamente entro le ore 16.30 del giorno 15 dicembre 2017 gli interessati possono presentare al Protocollo Generale eventuali osservazioni od opposizioni.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati sono inoltre consultabili all'Albo Informatico del Comune, sul sito www.comune.sondrio.it.

Anche il presente avviso viene pubblicato all'Albo Informatico del Comune.

Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Tecnici - Ple Valgoi, 4 - Tel. 0342/526243.

Sondrio, 9 ottobre 2017

Il responsabile del servizio edilizia
privata e pianificazione
Luciano Balsarri